



ЛП "Национални парк Тара"  
Миленка Топаловић 3, Бајина Башта, Србија  
Тел: 031/863-644, факс: 031/863-644  
www.nptara.rs, e-mail: [office@nptara.rs](mailto:office@nptara.rs)  
Број: 483/6  
Датум: 12.04.2019. године

---

Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара  
ЈНМВ бр. 14/2019 Електро материјал

ПИТАЊЕ: Да ли тражени кабал РР00-А 4x150 (партија 1) треба да има жуто-зелену жилу  
( да буде РР00-А-У) или не?

ОДГОВОР: Тражени кабал РР00-А 4x150 не треба да има жуто-зелену жилу.